



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Сарапула, Сарапульского,
Камбарского и Каракулинского районов,

427950, УР, Камбарский район, г. Камбарка, ул. Сосновый бор, 2, тел./факс (34153) 3-24-26,
E-mail: Kamgrp@mchs-18.ru, дежурный диспетчер ПСЧ-23 тел. (34153) 3-33-50

ПРЕДПИСАНИЕ № 23/4/1/1-6

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

г.Камбарка

«20» февраля 2019 г.

Автономному учреждению социального обслуживания Удмуртской Республики
«Комплексный центр социального обслуживания населения Камбарского района» (АУ СО УР
«КЦСОН Камбарского района»).

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Сарапула,
Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору № 23/4 от
29 января 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»

«08» февраля 2019 года с 13 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин., «20» февраля 2019 года с 11 час. 00
мин. до 12 час. 00 мин. проведена **плановая** выездная проверка государственным инспектором
Увинского, Вавожского, Селтинского и Сюмсинского районов по пожарному надзору Климовских
А.С. зданий, помещений и территории АУ СО УР «КЦСОН Камбарского района» по адресам: УР,
г. Камбарка, ул. В.К.Пикалова, 15; УР, г. Камбарка, ул. Сосновый бор, 2 совместно с директором
АУ СО УР «КЦСОН Камбарского района» Галановой Екатериной Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
23/1/1-1	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях складского (прачечного) помещения в здании Блока-А обозначения его категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (расчет произвести по стандартным методикам).	ч.1 ст.151, ч.3 ст.4 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года; Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ п. 20; НПБ 105-03 п.4, таблица 1; СП 12.13130.2009 п.п. 4.3; 5.1, таблица 1.	03.02.2020	
23/1/1-2	Руководитель организации не обеспечил своевременную перезарядку огнетушителей № 4,5,6 - (Блок А); №1,3,5,10,11,14,15 - (Блок Б) истек срок заряда (просрочены).	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4,6; Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного	03.02.2020	

		режима в РФ п.п.70, 478.		
23/1/1-3	В здании (Блока – Б) ширина пути эвакуации коридора 2-го этажа 1,74 метра (при двустороннем открывании дверей из помещений в коридор ширина пути эвакуации составляет 0,94 метров).	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4,6; СП 1.13130.2009 п.4.3.3; п.4.3.4; СНиП 21-01-97* п.6.26*.	03.02.2020	
23/1/1-4	Руководитель организации не организует проведение проверок работоспособности пожарного гидранта не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4,6; Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ п. 55.	03.02.2020	
23/1/1-5	Не проводится состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачных помещений не реже 2 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составления акта (протокола) проверки.	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4,6; Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Правила противопожарного режима в РФ п. 21.	03.02.2020	
23/1/1-6	Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при площади более 300 м ² (фактическая площадь подвала (Блока-А) составляет 420 м ²) второй эвакуационный выход заложен.	Федеральный закон №123-ФЗ ст.4,6; Свод правил. СП 1.13130.2009 п.4.2.2.	03.02.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Увинского,
Вавожского, Селтинского и Сьюмсинского
районов по пожарному надзору
Климовских А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)


«20» 02 20 19 г.



Предписание для исполнения получил(а):

Директор АУ СО УР «КЦСОН Камбарского района» Галанова Екатерина Ивановна

«10» 02 20 19 г.



(подпись)

Телефон доверия г. Ижевск – (3412) 51-99-99